

Infrastruktur-udfordringer på Endelave

Sommer 2026

3. juli ca. kl. 8.00 oplever vi en afbrydelse af strømmen. Konstant melder ud kl 9.27 og estimerer, at forsyningen er normal kl. 10.30

kl. 10.17 melder Konstant brud på kablet, og fejlen vil være løst kl. 18.00, hvor en nødgenerator vil være i drift på Endelave.

Efter 4-5 timer er der ikke mere strøm på UPS¹ i hhv. TDC og Telenor-Nordlys telemaster: Dette betyder, at 3,4 og 5G² Telekommunikation stopper. Resultatet er, at stort set al kommunikation stopper. Man kan på udvalgte steder nå 2G (Edge)³ master på fastlandet, men da disse ikke er dimensioneret til de mange brugere (ferietid), så er der svær fremkommelighed. 112 og 114 numre er opprioriterede på 2G-nettet, så de er derfor ikke helt afbrudt, men **de ældres nødkald fungerer ikke**. Hjemmeplejen må derfor udføre udvidede tryghedsbesøg, og de kan ikke kommunikere indbyrdes.

16. juli lukker SAMN for vandet i sommerhusområdet. Der er sket brud på de 54 år gamle vandrør.

25. juli ca. kl. 9.30 oplever færgefarten problemer med bovtrusteren⁴. Færgen lægger til med forsinkelse i Endelave Havn, men kan ikke lægge til i Snaptun på grund af begrænsede manøvreedygtighed.

Kl. 12.39 melder færgen ud, at de sejler til Horsens for at tømme færgen for passagerer og biler - og udbedre skaden. Færgen melder ud, at man vil sejle fra Snaptun, så snart det er muligt. Fra kl. 18.00 er færgen i drift igen og sejler tre afgangse med sidste ankomst kl 22.05, altså med op til seks timers forsinkelse.

26. juli kl. ca. 5.30 bryder kølesystemet på nødgeneratoren ned, og generatoren stopper. Konstant sender en ny generator til øen.

Da der ikke er strøm, da færgen forlader øen, kan man ikke lænse spildevand fra færgen, og færgen bliver forsinket, da man må afvente en slamsuger i Snaptun for at løse den opgave. Den nye generator kommer forsinket til øen, men kan ikke starte, angiveligt på grund af et problem med brændstofpumpe. Generatoren er ledsaget af to elektrikere, men ikke en maskinmand, da man angiveligt havde testet generatoren før afsendelse.

En maskinmand bliver derefter sejlet til øen, og generatoren kører igen før 19.00.

Som tidligere beskrevet løber de 4-5 timers UPS kapacitet på kommunikation ud, og 3,4 og 5G-kommunikation forsvinder.

¹ Unbreakable Power Supply: En backup baseret på batterier, der holder strøm så længe batterierne varer.

² Moderne telekommunikation 5G står for 5. generation mobilkommunikation.

³ Mobilkommunikation indført i DK 2003. Forventes udfaset i 2030. Har en rækkevidde på op til 35 km, men med meget begrænset kapacitet.

⁴ Bovpropel: Et tværgående rør med propel i stævnen på skibet, der gør manøvre langt lettere i havn.

Vandværket skulle have reservegenerator kapacitet til 1,5 døgn, men der opstår en fejl på generatoren, så vandet forsvinder også sidst på eftermiddagen. SAMN har intet meldt ud om denne fejl.